



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало–Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России
629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28 т.8(34922)3–16–21, 4–58–21, 3–17–03 ф.8 (34922) 3–14–16
E-mail: gpn_yamal@mail.ru. ongc@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Ноябрьск
Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало–Ненецкому автономному округу
наименование органа государственного пожарного надзора
г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, стр. 25 тел. 8 (3496) 31–11-20

Предписание № 63

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Золотая рыбка"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
(Категория чрезвычайно высокого риска - 1 класс). (ОГРН 1028900707428, ИНН 8905024620)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Ноябрьск по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО подполковника внутренней службы Мишина А.В. № 63 от 11 мая 2021 года, статей 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», статей 9, 12, 13, 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в периоды: с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «17» мая 2021 года (2 рабочих часа), с 15 часов 00 минут по 17 часов 00 минут «19» мая 2021 года (2 рабочих часа), с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «24» мая 2021 года (2 рабочих часа), с 9 часов 00 минут по 10 часов 00 минут «28» мая 2021 года (1 рабочий час), заместителем главного государственного инспектора г. Ноябрьск по пожарному надзору – заместителем начальника ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО майором внутренней службы Железновым Виктором Александровичем проведена плановая, выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты – здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Золотая рыбка" (Категория чрезвычайно высокого риска - 1 класс). (ОГРН 1028900707428, ИНН 8905024620), расположенного по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, 85-А.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес

совместно с: *Заведующий МБДОУ «Золотая рыбка» Маляева Елена Владимировна, заместитель заведующего МБДОУ «Золотая рыбка» Анфиногенова Ирина Анатольевна*

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» **Вам необходимо устранить** следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Провести ежегодное испытание средств противопожарной защиты объекта, а именно: системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (-ПКУ-С2000 2007 года выпуска, в соответствии с паспортом устройства средний срок службы – не менее 10 лет, информация о возможности дальнейшей	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.04.2022 г.	

<p>эксплуатации в паспорте отсутствует;</p> <p>-УК-ВК-02 2007 года выпуска, в соответствии с руководством по эксплуатации устройства гарантийный срок службы 18 месяцев, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует;</p> <p>-ППКПОП-С2000-4 2007 года выпуска, в соответствии с руководством по эксплуатации устройства гарантийный срок службы 18 месяцев, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует;</p> <p>-ДИП-ИС 2007 года выпуска, в соответствии с паспортом устройства гарантийный срок службы – 18 месяцев, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует;</p> <p>-ИП-101-1А 2007 года выпуска, в соответствии с паспортом устройства гарантийный срок службы – 18 месяцев, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует;</p> <p>-С-2000-СП-1 2007 года выпуска, в соответствии с этикеткой средний срок эксплуатации – не менее 10 лет, информация о возможности дальнейшей эксплуатации отсутствует;</p> <p>-ИПР-И 2007 года выпуска, в соответствии с паспортом устройства средний срок службы – не менее 10 лет, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует;</p> <p>-Скат-1200У2 2007 года выпуска, в соответствии с гарантийным талоном устройства гарантийный срок службы 5 лет, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует;</p> <p>-Установка оповещения Inter-M 2007 года выпуска, в соответствии с паспортом гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует);</p> <p>-Настенный громкоговоритель SWS-03 2007 года выпуска, в соответствии с паспортом устройства средний гарантийный срок службы – 12 лет, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует;</p> <p>- С2000-БИ 2007 года выпуска, в соответствии с этикеткой средний срок эксплуатации – не менее 10 лет, информация о возможности дальнейшей эксплуатации отсутствует;</p> <p>- ЗКУ-8 люкс 2007 года выпуска, в</p>			
---	--	--	--

соответствии с руководством по эксплуатации устройства гарантийный срок службы 18 месяцев, информация о возможности дальнейшей эксплуатации в паспорте отсутствует; -Оповещатель световой «Молния-12» 2007 года выпуска, в соответствии с руководством по эксплуатации гарантийный срок службы 18 месяцев, информация о дальнейшей эксплуатации отсутствует.)			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по ЯНАО (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества.
- руководители федеральных органов исполнительной власти.
- руководители органов местного самоуправления.
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Ноябрьск по пожарному надзору – заместитель начальника ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО майор внутренней службы Железнов В.А.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору
«28» мая 2021 года



Железнов В.А.
подпись

Заведующий МБДОУ «Золотая рыбка» Маляева Е.В.

должность, фамилия, инициалы
«28» мая 2021 года

Телефоны доверия:
Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99
МЧС России: 8 (495) 400-99-99